À

FEESC – Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina

Prezados Senhores,

Referente ao incidente ocorrido em 04/09/2020, informamos que o andamento das atividades foi interrompido devido a uma falha causada por uma empresa terceira, originada no equipamento de ar condicionado, que ocasionou o aquecimento de alguns componentes do eletrocentro, afetando algumas peças mecânicas internas, bem como as baterias, as quais demandam um controle minucioso de temperatura e umidade.

Informamos também que uma revisão nos painéis QDCA, QDCC, EMS e nobreak foi iniciada, e como prevenção, algumas peças foram ou precisam ainda ser trocadas.

Após a chegada das baterias, deverá ser realizado novamente todo o processo de testes e inserção do produto no eletrocentro.

A WEG lamenta profundamente o ocorrido e está trabalhando fortemente para substituição das peças/equipamentos de forma a dar continuidade ao projeto e entregar o sistema em pleno funcionamento, garantindo a qualidade e funcionalidade do mesmo.

Att.

Diego Freitas
Administração de Contratos - WEG